



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу**  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района  
**Управления по Колпинскому району**

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская д.8, тел 461-56-33

**Предписание № 31-1-13/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга (ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Колпинского района управления по Колпинскому району Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу № 31-1-13 от 12 января 2021

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

года в период с 26 января по 12 февраля 2021 года Севостьяновой Мариной Юрьевной-инспектором ОНДПР Колпинского района управления по Колпинскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объекта защиты – здание дворца творчества, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Стахановская, д. 14, лит. А,

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Уваровой Аэлитой Алексеевной – и.о. директора ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб,

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается хранение различных предметов (ртутные лампы, деревянные доски и пр.) в помещении вентиляционной камеры, расположенной на 1 этаже, правое крыло.	п. 16 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (взамен п. 16 «б» Правил противопожарного режима в	01.02.2022 г.	

		Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).		
2.	Настенные звуковые оповещатели расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, статья 84, часть 3 статьи 4 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4. Свода правил СП 3.1313.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.02.2022 г.	
3.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (книгохранилище) с обозначением его категории.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (взамен п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	01.02.2022 г.	
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (костюмерная в кабинете № 221) с обозначением его категории.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (взамен п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	01.02.2022 г.	
5.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (кладовая в кабинете № 229) с обозначением его категории.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (взамен п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	01.02.2022 г.	
6.	Не обеспечено	п. 12 Правил	01.02.2022 г.	

	категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (кладовая в кабинете № 323) с обозначением его категории.	противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (взамен п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).		
7.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (кладовая в кабинете № 325) с обозначением его категории.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (взамен п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	01.02.2022 г.	
8.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (кладовая в кабинете № 310) с обозначением его категории.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (взамен п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	01.02.2022 г.	
9.	У лестницы, ведущей в актовЫй зал, расположенной на 3 этаже, высотой более 45 см., отсутствуют ограждения с перилами.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 3 статьи 4 Федерального закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.3.5 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2022 г.	
10.	Ширина лестничных маршей в лестничных клетках здания менее 1,2 м.	п.1 ч.2 ст. 1; п.2 ч.1 ст.6; ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути	01.02.2022 г.	

		и выходы» (п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» устанавливает более высокие требования).		
11.	Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов (дерево).	п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия,

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условия.

Инспектор ОНДПР Колпинского района  
управления по Колпинскому району Главного управления  
МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Севостьянова М.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

« 12 » февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:  
Уварова Аэлита Алексеевна – и.о. директора  
ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении  
проверки)

« 12 » 02 2021 г.

